Тприконтактен център 29.1
Tcontact centre 29.1



Токов кръг	No	Current loop	No	101	102	103		1	2	51	88	89	90	91	92	93
Мощност	kW	Power	kW	0,08	–	–		0,26	–	1,75	0,06	–	–	–	–	–
Ток	A	Current	A	0,4	–	–		1,2	–	8,0	0,3	–	–	–	–	–
Предпазител	A	Circuit breaker	A	C/1x10A	C/1x16A	C/1x16A		C/1x10A	C/1x10A	C/1x10A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A	C/1x16A
ДТЗ	A	RCD	A					16A/30mA								
Фаза		Phase		R	S	T		R	T	T	R	S	T	R	S	T
Сечение линия	кв.мм	Line section	кв.мм	3x1,5	–	–		3x1,5	–	3x2,5	3x1,5	–	–	–	–	–
Консуматор	Описание	Consumer	Description													
			Дежурно осветление (фойе)	1ф/Ph	–	–										
			Контакти дежурно	1ф/Ph	–	3x2,5										
			Осветление (фойе)	1ф/Ph	–	–		3x1,5								
			Осветление (фойе)	1ф/Ph	–	–		3x1,5								
			Осветление (фойе)	1ф/Ph	–	–		3x1,5								
			Контакти (фойе)	1ф/Ph	–	–		3x1,5								
			Контакти (фойе)	1ф/Ph	–	–		3x1,5								
			Контакти (фойе)	1ф/Ph	–	–		3x1,5								
			Климатик (фойе)	1ф/Ph	–	–		3x1,5								
			Климатик (фойе)	1ф/Ph	–	–		3x1,5								
			Климатик